

COMUNICADO TÉCNICO DT-SNT 06/16

CAIXAS PARA MEDIÇÃO UTILIZADAS NOS SISTEMAS DE MICROGERAÇÃO E MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA


1. OBJETIVO

O presente comunicado técnico tem como objetivo definir o tipo de caixa para medição que deverá ser utilizada nas unidades consumidoras que possuam sistemas de microgeração ou minigeração distribuída, com adesão ao sistema de compensação de energia, conforme padronizado na norma NTC-71.


2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

Considerando as dimensões dos medidores padronizados pela CELG D, nas unidades consumidoras que possuam microgeração ou minigeração distribuída deverão ser utilizadas as caixas para medidor polifásico, padronizadas na NTC-03 e NTC-32.


Goiânia, 27 de setembro de 2016.


Engº Fabrício Luis Silva
DT-SNT (Matrícula 11411-X)

VISTO:


Engº Luiz Flávio Naves Rodrigues
DT-DPTN 11711-0

VISTO:


Engº José Divino de Sousa Santos
DT-SPSE